



- Uwagi:
- 1) Kabel w budynku prowadzić pod stropem w korytkach z tworzywa sztucznego typu Suwalki z listwą zakrywającą
 - 2) Kabel zasilający tablicę TG prowadzić w rurze stalowej
 - 3) Łącznie z kablem YKY 5 x 6mm2 prowadzić bednarkę stalową ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm



Projektant			Biuro Architektoniczne FORMING spółka z o.o. 90-130 Łódź, Narutowicza 55/5		
Projektant Instalacji			 92-431 Łódź, ul. Keplinga 3/23 tel. 603422121		
Temat:			BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBANI		
Inwestor:			GMINA SADKOWICE 96-206 Sadkowice pow. rawski, woj. łódzkie		
Projektant			inż. Zbigniew Czuba upr. nr GP.II-8346-92/77		
Data:			Branża:		Faza:
CZERWIEC 2009			INSTAL. ELEKTR.		PROJ. BUDOWLANY
Tytuł rysunku:			Skala:		
Plan kabla w budynku			1:100		
Nr rysunku:			02		