

Zamawiający : Gmina Sadkowice
Adres Zamawiającego : Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

RK 271.03.2011

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków zakończonej wylotem brzegowym do istniejącego rowu wraz z rozbudową instalacji kanalizacji sanitarnej w Sadkowicach”

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Gmina Sadkowice działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o :

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne
- 3.

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu wpłynęły 2 oferty, które przedstawiają się następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto
1	ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź	475380,99
2	Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Paweł Iwanicki Wólka Gostomska 49, 26-420 Nowe Miasto	555054,76

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Paweł Iwanicki Wólka Gostomska 49, 26-420 Nowe Miasto, która była zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jedynym kryterium cena otrzymała 100 punktów.

OFERTY ODRZUCONE

Oferta nr 1 Firmy ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

Zamawiający jednoznacznie zaznaczył w Dokumentacji Technicznej będącej Załącznikiem Nr 10 oraz w Specyfikacji Technicznej będącej Załącznikiem Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że dopuszcza składanie ofert na oczyszczalnię w technologii betonowej. Oferta nr 1 złożona przez firmę ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, przedstawia budowę oczyszczalni ścieków wykonaną w technologii polietylenu stabilizowanego UV, co jest potwierdzone w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności – CE. W ofercie Wykonawcy brakuje dokumentów potwierdzających parametry równoważne dla proponowanej oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuścił składanie ofert na oczyszczalnię równoważną do zaprojektowanej wykonanej w technologii betonowej co było określone w Specyfikacji Technicznej (ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW p.1.4.1. Oczyszczalnia ścieków)

stanowiącej załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącej integralną część SIWZ.

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 18.07.2011 r z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, czy za proponowaną cenę 475 380,99 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 99/100) zostanie wykonane zamówienie publiczne z oczyszczalnią ścieków, z gotowych zbiorników wykonanych w technologii betonowej o minimalnej przepustowości spełniającej parametry określone w dokumentacji technicznej oraz wskazania wykonania oczyszczalni w technologii betonowej o parametrach równoważnych o udokumentowanie parametrów równoważnych.

Wykonawca odpowiedział pismem z dnia 18.07.2011 r (data wpływu 20.07.2011).

Zamawiający zapoznał się z pismem oraz ofertą i stwierdził co następuje:

1. Wykonawca potwierdził „wykonanie przedmiotowego zamówienia z gotowych zbiorników wykonanych w technologii betonowej o minimalnej przepustowości spełniające parametry określone w dokumentacji technicznej” jednakże nie przedstawił dokumentów potwierdzających parametry równoważne – co należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z Rozdziałem I SIWZ punkt 5.
2. Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, że proponowana oczyszczalnia „Mars 3000-4k w technologii betonowej” będzie wykonana w technologii betonowej (Opis technologii - „Podstawą każdej oczyszczalni są złoża biologiczne, montowane na specjalnych rusztach w zbiornikach betonowych”) zgodnej z Załącznikiem Nr.9 – Specyfikacje Techniczne oraz Załącznikiem Nr. 10 – Dokumentacja Techniczna będącymi integralną częścią SIWZ. Wykonawca nie dołączył Deklaracji Zgodności CE na proponowaną oczyszczalnię.
3. Zarówno do oferty jak i do pisma z dnia 18.07.2011 dołączono schematy określające ilość i położenie zbiorników wchodzących w skład proponowanej oczyszczalni ścieków. Zarówno układ jak i ilość zbiorników nie odpowiadają Projektowi Zagospodarowania Terenu z Załącznika Nr. 10 – Dokumentacja Techniczna będącego integralną częścią SIWZ.
4. Zaproponowany przez Wykonawcę typ oczyszczalni Mars 3000-4k nie jest dostępny w sprzedaży w technologii betonowej spełniającej parametry wymienione w Załącznikach Nr.9 i Nr.10 do SIWZ.

W związku z powyższym oferta Nr I na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


WÓJT
Leszek Jankowski