

Rawa Mazowiecka 2010.08.12
(miejscowość i data)

(Nazwa i adres organu wydającego decyzję)

11326/2010
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA NR 269 /2010

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 20.07.2010 r.

zatwierdzam projekt budowlany i wydaje pozwolenie na budowę /rozbiórkę/ wykonanie robót budowlanych dla

Gmina Sadkowice

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Budowa stacji uzdatniania wody

– Kategoria obiektu XXIV

obejmująca budowę obudowy studni głębinowej, zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo- gospodarcze i na ścieki z chlorowni, między- obiektowych przewodów kanalizacji technologicznej, wodociągowych i energetycznych, trójkomorowego odstoju popłuczyn, studni chłonnej, zewnętrznych zbiorników wyrównawczych na wodę, budynku technologicznego, wjazdu z drogi gminnej , ogrodzenia i utwardzenia nawierzchni

na działce ozn. nr ewidencyjnym gruntów 313/2 w m. Studzianki
gm. Sadkowice

Autor projektu Janusz Polkowski upr. nr 284/74 w spec. konstrukcyjno- inżynierskiej.
Zaświadczenie nr ŁOD/BO/4033/03 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Autor projektu Jan Kozłowski upr. nr 8/76 w spec. sanitarnej
Zaświadczenie nr ŁOD/IS/3607/03 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Autor projektu Hanna Majewska upr. nr 131/98 w spec. instalacyjnej
Zaświadczenie nr ŁOD/IS/1674/02 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Autor projektu Zbigniew Urbaniak upr. nr 225/91 w spec. instalacyjno- inżynierskiej.
Zaświadczenie nr ŁOD/IE/2383/02 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu bądź robót budowlanych, kategoria/-e obiektów, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacje o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. Szczegółne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
Opinia ZUDP nr 7444-2022010 z dn. 04.05.2010 r.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
.....²

3. Termin rozbiórki:

1/istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania ...

2/ tymczasowych obiektów budowlanych²

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie²

5. Inwestor jest zobowiązany

1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania²;

2) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie².

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia².

Obszar oddziaływania obiektu/-ów/, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

1). Dz. nr 313/2

UZASADNIENIE³

W dniu 20.07.2010 r. Gmina Sadkowie wystąpiła do Starosty Rawskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na **budowę stacji uzdatniania wody obejmującą budowę obudowy studni głębinowej, zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo- gospodarcze i na ścieki z chlorowni, między- obiektowych przewodów kanalizacji technologicznej, wodociągowych i energetycznych, trójwymiarowego odstoju popłuczyn, studni chłonnej, zewnętrznych zbiorników wyrównawczych na wodę, budynku technologicznego, wjazdu z drogi gminnej , ogrodzenia i utwardzenia nawierzchni na działce ozn. nr ewidencyjnym gruntów 313/2 w m. Kaleń.**

Do wniosku załączono projekt budowlany z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice zatwierdzonego uchwałą Nr 30 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 września 1995 r. oraz nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich.

Projekt zawiera oświadczenie osób go wykonujących o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Powyższe stanowi o wywiązaniu się inwestora z obowiązków wynikających z art.33 ust.2 prawa budowlanego koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z art.35 ust.4 prawa budowlanego, w razie spełnienia przez inwestora powyższych wymagań właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Po rozpatrzeniu akt sprawy przychyłono się do wniosku i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

up. STAROSTY
Leszek Jędrzej
DIREKTOR WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

.....
(pieczęć okrągła)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
- 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy – Prawo budowlane.
- 3) informacje zawierające dane zamieszczenia w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust.2 pkt.2 ustawy- Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem, uzyskania pozwolenia na użytkowanie,wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art.59a ustawy –

Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.²

¹ Jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba – skreślić.

² Niepotrzebne skreślić

Otrzymują:

1. Gmina Sadkowice

2. A/a.

Do wiadomości

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej

2. Wójt Gminy Sadkowice


decyzja stała się ostateczna

z dnia

2009. 10.10

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Łaszek Przybył



Rawa Mazowiecka, dnia 12.07.2010 r.

OS.IM.6223-7/10

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 3 pkt 2 i 4, art. 37 pkt 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 9, 9a, 10, art. 131 ust. 1, ust. 2, ust. 2b, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i ust. 5, § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, § 11 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984; zm. Dz.U. z 2009 r. nr 27, poz. 169) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku KOMA – Zakładu projektowania i realizacji inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód popłucznych

o r z e k a m

I. Zezwolić Gminie Sadkowice na wykonanie na działce nr 313/2 obręb Studzianki gm. Sadkowice urządzenia wodnego (obudowy studziennej) w postaci kompletnej obudowy studni głębinowej przedsiębiorstwa izolacyjno – instalacyjnego „Lange” o parametrach:

- podstawa obudowy (betonowa) o wymiarach: długość – 1,66 m, szerokość – 1,10 m, grubość – 0,10 m;
- pokrywa obudowy wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego o wymiarach wewnętrznych: długość – 1,34 m, szerokość – 0,80 m, wysokość – 1,30 m;
- przewód tłoczny – o średnicy $\varnothing$ 80 mm z zainstalowanym m.in. wodomierzem;
- pompa głębinowa – typu SP.30-5 dla wymaganej wydajności $Q = 28,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

II. Zezwolić Gminie Sadkowice na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 313/2 obręb Studzianki gm. Sadkowice, z utworów czwartorzędowych, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q_e = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 12,6 \text{ m}$ (potwierdzonych pismem Starosty Rawskiego znak: OS.IM.7521-6/09 z dnia 23.03.2009 r.), na potrzeby wodociągu gminnego, przez okres całego roku, w ilościach:

$$\begin{aligned} Q_{\text{max.h}} &= 28,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 511,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{max.d.}} &= 614,0 \text{ m}^3/\text{d}. \end{aligned}$$

Ujęcie składa się z jednej studni głębinowej nr 1 wykonanej w 2009 r. o parametrach:

- głębokość - 52,0 m

- stratygrafia – czwartorzęd
- filtr – szczelinowy PCV Ø 280 mm.

III. Zezwolić Gminie Sadkowice na wprowadzanie do ziemi (*gruntu*) poprzez studnię chłonną oczyszczonych wód popłucznych na działce nr 313/2 obręb Studzianki

gm. Sadkowice w ilościach:

$$Q_{\max.d.} = 14,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.s.} = 0,85 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_a. 2628 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

$$S_{\text{zaw.og.}} = 35 \text{ g/m}^3$$

$$S_{\text{Fe}} = 10 \text{ g Fe/m}^3$$

Instalacja do oczyszczania i wprowadzania wód popłucznych do ziemi (*gruntu*) składa się z następujących obiektów i urządzeń:

- dwukomorowego odstojnika wód popłucznych o średnicy każdej komory Ø 2,5 m i głębokości każdej komory $h_c = 2,5 \text{ m}$, komory połączone między sobą za pomocą rury PCV o średnicy $d = 0,2 \text{ m}$,
- pompy o wydajności $q = 0,85 \text{ l/s}$ zainstalowanej w ostatniej komorze odstojnika,
- przewodu tłocznego do odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych do studni chłonnej,
- studni chłonnej o średnicy wewnętrznej Ø 2,0 m, wysokości całkowitej $h_c = 3,4 \text{ m}$ i wysokości czynnej $h_{cz} = 1,5 \text{ m}$.

IV. Zobowiązać Gminę Sadkowice do:

1. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do ujmowania i poboru wody ze studni głębinowej.
2. Dokonywania pomiarów ilości pobieranej wody ze studni, z częstotliwością jeden raz na dobę, o stałej porze i notowania wyników tych pomiarów w książce wodomierzowej.
3. Prowadzenia pomiarów kształtowania się zwierciadeł wody: statycznego i dynamicznego w studni głębinowej w powiązaniu z ich aktualną wydajnością eksploatacyjną, z częstotliwością minimum jeden raz na kwartał i notowania wyników tych pomiarów w książce eksploatacyjnej.
4. Prowadzenia okresowych badań fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych wody surowej i uzdatnionej, z częstotliwością określoną w przepisach sanitarnych.
5. Przestrzegania przepisów BHP dotyczących obsługi urządzeń wodnych służących do poboru wody.
6. Utrzymywania w należyłym stanie technicznych i porządku sanitarnym instalacji do oczyszczania i wprowadzania wód popłucznych do ziemi (*gruntu*).

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie niniejsze może zostać zmienione lub mogą zostać nałożone na użytkownika ujęcia dodatkowe obowiązki.

VII. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 7 oraz art. 137 ustawy prawo wodne.

VIII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przedmiotowych urządzeń wodnych nie wypełnia wymogów określonych przepisami ustawy Prawo budowlane.

IX. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas oznaczony, tj. do dnia **11 lipca 2020 r.**

Uzasadnienie

Zakład projektowania i realizacji inwestycji „Koma” s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej, wystąpił do Starosty Rawskiego z wnioskiem z dnia 23.03.2010 r. oraz uzupełnieniami z dnia 10.05.2010 r. i 15.06.2010 r. o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód popłucznych oraz pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 313/2 w miejscowości Studzianki gm. Sadkowice, pow. rawski.

Do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych Wnioskodawca załączył:

- operat wodnoprawny, opracowany w marcu 2010 r. przez inż. Jana Kozłowskiego,
- dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych,
- opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jak wynika z załączonej dokumentacji, przedmiotem postępowania jest wykonanie urządzenia wodnego w postaci obudowy studziennej, wprowadzanie do ziemi poprzez studnię chłonną oczyszczonych wód popłucznych oraz pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych znajdującego się na działce nr 313/2 obręb Studzianki, gm. Sadkowice.

Pobór wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej (nr 1) odbywał się będzie przez wszystkie dni w roku, przez 10 lat, na potrzeby wodociągu gminnego Gminy Sadkowice. Ujęcie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne przyjęte pismem Starosty Rawskiego z dnia 23.03.2009 r., znak: OS.IM.7521-6/09 w wysokości $Q_e = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 12,6 \text{ m}$ i jest w stanie pokryć maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę. Nadmieniam, iż woda będzie poddawana procesowi uzdatniania w projektowanej na działce nr 313/2 obręb j.w. stacji uzdatniania wody.

Na użytkownika ujęcia wód podziemnych nałożono obowiązki (pkt IV decyzji), które wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.

Realizowane obecnie przedsięwzięcie, tj. wykonanie urządzenia wodnego, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż $10 \text{ m}^3/\text{h}$, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) legitymuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Sadkowice w dniu 29.04.2010 r., znak: RK.7625/01/2010.

Obowiązek określony w pkt IV ppkt6 polegający na „Utrzymywaniu w należytych stanie technicznych i porządku sanitarnym instalacji do oczyszczania i wprowadzania wód popłucznych do ziemi (gruntu)” obejmować także powinien okresowe, w miarę potrzeb, opróżnianie dwukomorowego odstoju wód popłucznych, Częstotliwość opróżniania należy tak dobierać, aby nie została przepełniona komora osadowa, co mogłoby pociągnąć za sobą wynoszenie znaczących ilości osadu i spowodować kolmatację studni chłonnej, utrudniając, a nawet uniemożliwiając wprowadzanie ścieków do ziemi (gruntu).

Przypomnieć także należy o obowiązku prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika oraz okresowych (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r.) badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika, tj. do studni chłonnej. Zgodnie z obowiązującym od dnia 31 lipca 2006 r. w/w przepisem, próbki ścieków odpływających z instalacji do oczyszczania wód popłucznych należy pobierać w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do ziemi, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące. Powyższe wymagania dotyczą obu rodzajów zanieczyszczenia określonych w pkt III decyzji, tj. *zawiesiny ogólnej i żelaza ogólnego*. Stąd też nie zachodzi potrzeba nakładania odrębnego obowiązku dotyczącego sposobu i zakresu prowadzenia pomiarów jakości ścieków przemysłowych (wód popłucznych) wprowadzanych do ziemi, bowiem nie wykraczają one poza w/w przepis odrębny, do którego odwołuje się w tym przypadku art. 128 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego.

Strony powiadomione o toczącym się postępowaniu oraz społeczność po podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu w/w postępowania nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń do dnia wydania niniejszej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że nie ma przeszkód na udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie stosownych urządzeń wodnych, jak również na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do ziemi. Jednak horyzont czasowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, obejmującego wykonanie urządzenia wodnego, pobór wód i odprowadzanie ścieków do ziemi (gruntu) w jednej decyzji nie może być dłuższy niż dziesięć lat. Powyższe jednoznacznie wynika z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego (*pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat*).

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Rawskiego, w terminie **14 dni** od dnia doręczenia decyzji.

ZWOLNIŁE OD OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

oraz częściust.pkt.

Załącznika do tej ustawy.

INSPEKTOR

Otrzymują: *Iwona Michalak*

1. KOMA - Zakład projektowania i realizacji inwestycji s.c. + operat wodnoprawny ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej w W-wie ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

Decyzja stała się ostateczna

z dniem 30.04.2010r.

z up. STAROSTY

Anna Galska
DYREKTOR
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z up. STAROSTY

Anna Galska
DYREKTOR
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

3. Gmina Sadkowie
96-206 Sadkowie
4. a/a + operat wodnoprawny

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Łodzi
Pl. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach
Al. Macieja Rataja 11, 96-100 Skierniewice