



Rk 271.02.2020

**Dotyczy zapytań do przetargu nieograniczonego pn:  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE SADKOWICE – ETAP I”.**

**Pytanie.**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metoda bezwykopową tj. przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury dwuwarstwowej w celu uniknięcia uszkodzenia nawierzchni asfaltowej.*

**Odpowiedz:**

**W odpowiedzi Zamawiający informuje iż wyraża zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metoda bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury dwuwarstwowej w celu uniknięcia uszkodzenia nawierzchni asfaltowej. W związku z wykonaniem sieci wodociągowej metoda bezwykopową tj. przewiertem sterowanym, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia i ewentualnego wydłużenia terminu wykonania zamówienia.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*Wójt*  
*Kowalska*  
Karolina Kowalska